

第三章 用户需求书

1、项目名称：澄迈县福山水厂至金马片区、金安农场及永发镇城乡供水一体化工程可行性研究报告编制

2、项目编号：HNZXYS2020-09

3、采购预算：82.18 万元

4、建设内容及规模：新建供水提升泵站一座，规模为 200m³/d；新建供水管道 DN800 管长约 4.8km，DN700 管长约 4.7km，新建 DN600 管长约 5.0km，新建供水管道 DN500 管长约 6.3km，新建供水管道 DN400 管长约 26.8km，新建供水管道 DN300 管长约 35.2km，新建供水管道 DN250 管长约 7.8km，新建供水管道 DN200 管长约 14.7km，新建 DN150 管长约 14km，新建 DN125 管长约 10.2km，新建 DN100 管长约 61.3km，新建 DN80 管长约 41.2km，新建 DN40 管长约 7.8km，新建 DN40 管长约 66.4km(村内主管)，新建 DN32 管长约 160km，新建 DN20 管长约 40km。新建供水管道总长度约 506.2km。

二、其他要求：

1、服务期限：30 日历天

2、服务地点：用户指定地点。

3、付款条件：详见合同条款。