

用户需求书

一、项目基本情况

- 1、项目名称：采购14台变压器设备项目
- 2、项目编号：HNZH-2020-318
- 3、采购预算：3199462.86 元（含安装及调试），超出采购预算的为无效报价
- 4、交货期：自合同签订生效之日起30日内完成
- 5、实施地点：采购人指定
- 6、验收方式：由采购人组织有关部门按照国家有关标准的规定进行验收。
- 7、付款方式：签订合同后按合同约定内容付款
- 8、小微企业投标价格依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件及《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）文件规定，按6%的优惠折算后计算投标报价

二、采购需求

序号	项目名称	规格型号	单位	数量	备注
1	九所卫生院新区门诊 80kVA 变压器及线路安 装工程	BY-Z-190×12m	根	1	
		BY-Z-190×10m	根	1	
		名称:横担 规格:∠75*6.3*1500	组	10	
		JKLGYJ-10kV/70mm ²	km	0.03	
		名称:隔离开关 型号:GW9-12kV/630A	组	1	
		名称:避雷器 电压等级(kV):10kV	组	1	
		名称:跌落开关 型号:RW12-12/200A	组	1	
		油浸式变压器 规格:S11-M-80kVA	台	1	
		型号:综合配电箱 规格:150A	台	1	
		名称:电表安装 型号:100V 3*1(10)A	组	1	
		名称:接地角铁 规格:50*5*2500	根	6	
		材质:圆钢 规格:16	m	25	

		规格:YJV22-0.6/1kV-4*50	m	50
2	乐东县保国农场医院 160kVA 变压器及线路安 装工程	BY-Z-190×12m	根	1
		规格:BY-Z-190×10m	根	1
		名称:横担 规格:∠75*6.3*1500	组	10
		JKLGYJ-10kV/70mm ²	km	0.06
		名称:隔离开关 型号:GW9-12kV/630A	组	1
		名称:避雷器 电压等级(kV):10kV	组	1
		型号:户外高压计量 规格:5/5	组	1
		名称:高压计量电表安装 型号:100V 3*1(10)A	组	1
		名称:真空断路器	组	1
		名称:跌落开关 型号:RW11-12/200A	组	1
		型号:油浸式变压器 规格:S11-M-160kVA	台	1
		型号:综合配电箱 规格:300A	台	1
		名称:低压参考电表安装 型号:100V 3*1(10)A	组	1
		名称:接地角铁	根	6
		材质:圆钢 规格:16	m	25
		规格:YJV22-0.6/1kV-4*95	m	20
		规格:YJV22-0.6/1kV-4*50	m	75
		名称:壁挂式电缆分接箱 规格:一进三出	台	3
3	乐东县抱伦农场医院 160kVA 变压器及线路安 装工程	规格:BY-Z-190×12m	根	1
		规格:BY-Z-190×10m	根	2
		名称:横担 规格:∠75*6.3*1500	组	14
		JKLGYJ-10kV/70mm ²	km	0.06
		名称:隔离开关 型号:GW9-12kV/630A	组	2
		名称:避雷器 电压等级(kV):10kV	组	2
		型号:户外高压计量 规格:5/5	组	1

		名称:高压计量电表安装 型号:100V 3*1(10)A	组	1
		名称:真空断路器	组	1
		名称:跌落开关 型号:RW11-12/200A	组	1
		型号:油浸式变压器 规格:S11-M-160kVA	台	1
		型号:综合配电箱 规格:300A	台	1
		名称:低压参考电表安装 型号:100V 3*1(10)A	组	1
		名称:接地角铁	根	12
		材质:圆钢 规格:16	m	50
		材质:PVC 规格:110	m	240
		规格:YJV22-8.7/15kV-3*70	m	65
		名称:电缆终端头 规格:3*70mm ²	个	2
		规格:YJV22-0.6/1kV-4*50	m	135
		规格:YJV22-0.6/1kV-4*95	m	65
		名称:壁挂式电缆分接箱 规格:一进三出	台	3
4	乐东县大安卫生院 100kVA变压器及线路安 装工程	规格:BY-Z-190×12m	根	1
		规格:BY-Z-190×10m	根	2
		名称:横担 规格:∠75*6.3*1500	组	14
		JKLGYJ-10kV/70mm ²	km	0.03
		名称:隔离开关 型号:GW9-12kV/630A	组	2
		名称:避雷器 电压等级(kV):10kV	组	2
		型号:户外高压计量 规格:5/5	组	1
		名称:高压计量电表安装 型号:100V 3*1(10)A	组	1
		名称:真空断路器	组	1
		1.名称:跌落开关 2.型号:RW11-12/200A	组	1
		2.型号:油浸式变压器 规格:S11-M-100kVA	台	1
		型号:综合配电箱	台	1

		规格:200A		
		名称:低压参考电表安装 型号:100V 3*1(10)A	组	1
		名称:接地角铁	根	12
		材质:圆钢 规格:16	m	50
		材质:PVC 规格:110	m	35
		规格:YJV22-8.7/15kV-3*70	m	35
		名称:电缆终端头 规格:3*70mm ²	个	2
		规格:YJV22-0.6/1kV-4*35	m	8
		规格:YJV22-0.6/1kV-4*95	m	75
		名称:壁挂式电缆分接箱 规格:一进三出	台	2
5	乐东县佛罗卫生院 160kVA 变压器及线路安 装工程	规格:BY-Z-190×12m	根	1
		规格:BY-Z-190×10m	根	2
		名称:横担 规格:∠75*6.3*1500	组	14
		JKLGYJ-10kV/70mm ²	km	0.06
		名称:隔离开关 型号:GW9-12kV/630A	组	2
		名称:避雷器 电压等级(kV):10kV	组	2
		型号:户外高压计量 规格:5/5	组	1
		名称:高压计量电表安装 型号:100V 3*1(10)A	组	1
		名称:真空断路器	组	1
		名称:跌落开关 型号:RW11-12/200A	组	1
		型号:油浸式变压器 规格:S11-M-100kVA	台	1
		型号:综合配电箱 规格:200A	台	1
		名称:低压参考电表安装 型号:100V 3*1(10)A	组	1
		名称:接地角铁	根	12
		材质:圆钢 规格:16	m	50
		材质:PVC 规格:110	m	120

		规格:YJV22-8.7/15kV-3*70	m	120
		名称:电缆终端头 规格:3*70mm ²	个	2
		规格:YJV22-0.6/1kV-4*95	m	100
		名称:壁挂式电缆分接箱 规格:一进三出	台	1
6	乐东县九所卫生院 160kVA 变压器及线路安 装工程	规格:BY-Z-190×12m	根	2
		规格:BY-Z-190×10m	根	10
		名称:横担 规格:∠75*6.3*1500	组	0.09
		JKLGYJ-10kV/70mm ²	km	1
		名称:隔离开关 型号:GW9-12kV/630A	组	1
		名称:避雷器 电压等级(kV):10kV	组	1
		型号:户外高压计量 规格:5/5	组	1
		名称:高压计量电表安装 型号:100V 3*1(10)A	组	1
		名称:真空断路器	组	1
		名称:跌落开关 型号:RW11-12/200A	组	1
		型号:油浸式变压器 规格:S11-M-100kVA	台	1
		型号:综合配电箱 规格:200A	台	1
		名称:低压参考电表安装 型号:100V 3*1(10)A	组	1
		名称:接地角铁	根	6
		材质:圆钢 规格:16	m	25
		规格:YJV22-0.6/1kV-4*95	m	80
		名称:壁挂式电缆分接箱 规格:一进三出	台	1
7	乐东县乐罗卫生院 100kVA 变压器及线路安 装工程	BY-Z-190×12m	根	1
		规格:BY-Z-190×15m	根	1
		名称:横担 规格:∠75*6.3*1500	组	10
		JKLGYJ-10kV/70mm ²	km	0.15
		名称:隔离开关 型号:GW9-12kV/630A	组	1
		名称:避雷器	组	1

		电压等级 (kV):10kV		
		型号:户外高压计量 规格:5/5	组	1
		名称:高压计量电表安装 型号:100V 3*1(10)A 规格:杆上电表箱	组	1
		名称:真空断路器	组	1
		名称:跌落开关 型号:RW11-12/200A	组	1
		型号:油浸式变压器 规格:S11-M-100kVA	台	1
		型号:综合配电箱 规格:200A	台	1
		名称:低压参考电表安装 型号:100V 3*1(10)A	组	1
		名称:接地角铁	根	6
		材质:圆钢 规格:16	m	25
		规格:YJV22-0.6/1kV-4*95	m	30
		名称:壁挂式电缆分接箱 规格:一进三出	台	1
8	乐东县乐中农场医院 100kVA 变压器及线路安 装工程	规格:BY-Z-190×12m	根	1
		规格:BY-Z-190×10m	根	2
		名称:横担 规格:∠75*6.3*1500	组	14
		JKLGYJ-10kV/70mm ²	km	0.03
		名称:隔离开关 型号:GW9-12kV/630A	组	2
		名称:避雷器 电压等级 (kV):10kV	组	2
		型号:户外高压计量 规格:5/5	组	1
		名称:高压计量电表安装 型号:100V 3*1(10)A	组	1
		名称:真空断路器	组	1
		名称:跌落开关 型号:RW11-12/200A	组	1
		型号:油浸式变压器 规格:S11-M-100kVA	台	1
		型号:综合配电箱 规格:200A	台	1

		名称:低压参考电表安装 型号:100V 3*1(10)A	组	1
		名称:接地角铁	根	12
		材质:圆钢 规格:16	m	50
		材质:PVC 规格:110	m	120
		规格:YJV22-8.7/15kV-3*70	m	120
		名称:电缆终端头 规格:3*70mm ²	个	2
		规格:YJV22-0.6/1kV-4*50	m	140
		名称:壁挂式电缆分接箱 规格:一进三出	台	2
9	千家中心卫生院100kVA 变压器及线路安装工程	BY-Z-190×12m	根	1
		规格:BY-Z-190×15m	根	1
		名称:横担 规格:∠75*6.3*1500	组	10
		JKLGYJ-10kV/70mm ²	km	0.06
		名称:隔离开关 型号:GW9-12kV/630A	组	1
		名称:避雷器 电压等级(kV):10kV	组	1
		型号:户外高压计量 规格:5/5	组	1
		名称:高压计量电表安装 型号:100V 3*1(10)A 规格:杆上电表箱	组	1
		名称:真空断路器	组	1
		名称:跌落开关 型号:RW11-12/200A	组	1
		型号:油浸式变压器 规格:S11-M-100kVA	台	1
		型号:综合配电箱 规格:200A	台	1
		名称:低压参考电表安装 型号:100V 3*1(10)A	组	1
		名称:接地角铁	根	6
		材质:圆钢 规格:16 规格:YJV22-0.6/1kV-4*95	m	25
				规格:YJV22-0.6/1kV-4*95
10	乐东县三平卫生院 100kVA变压器及线路安	规格:BY-Z-190×12m	根	1
		规格:BY-Z-190×10m	根	2

	装工程	名称:横担 规格:∠75*6.3*1500	组	14	
		JKLGYJ-10kV/70mm2	km	0.15	
		名称:隔离开关 型号:GW9-12kV/630A	组	2	
		名称:避雷器 电压等级(kV):10kV	组	2	
		型号:户外高压计量 规格:5/5	组	1	
		名称:高压计量电表安装 型号:100V 3*1(10)A	组	1	
		名称:真空断路器	组	1	
		名称:跌落开关 型号:RW11-12/200A	组	1	
		型号:油浸式变压器 规格:S11-M-100kVA	台	1	
		型号:综合配电箱 规格:200A	台	1	
		名称:低压参考电表安装 型号:100V 3*1(10)A	组	1	
		名称:接地角铁	根	12	
		材质:圆钢 规格:16	m	50	
		材质:PVC 规格:110	m	60	
		规格:YJV22-8.7/15kV-3*70	m	60	
		名称:电缆终端头 规格:3*70mm2	个	2	
		规格:YJV22-0.6/1kV-4*50	m	30	
		名称:壁挂式电缆分接箱 规格:一进三出	台	1	
		11 乐东县山荣农场医院 100kVA 变压器及线路安 装工程	规格:BY-Z-190×12m	根	1
			规格:BY-Z-190×10m	根	2
名称:横担 规格:∠75*6.3*1500	组		14		
JKLGYJ-10kV/70mm2	km		0.15		
名称:隔离开关 型号:GW9-12kV/630A	组		2		
名称:避雷器 电压等级(kV):10kV	组		2		
型号:户外高压计量 规格:5/5	组		1		

		名称:高压计量电表安装 型号:100V 3*1(10)A	组	1
		名称:真空断路器	组	1
		名称:跌落开关 型号:RW11-12/200A	组	1
		型号:油浸式变压器 规格:S11-M-100kVA	台	1
		型号:综合配电箱 规格:200A	台	1
		名称:低压参考电表安装 型号:100V 3*1(10)A	组	1
		名称:接地角铁	根	12
		材质:圆钢 规格:16	m	50
		材质:PVC 规格:110	m	60
		规格:YJV22-8.7/15kV-3*70	m	60
		名称:电缆终端头 规格:3*70mm ²	个	2
		规格:YJV22-0.6/1kV-4*50	m	30
		名称:壁挂式电缆分接箱 规格:一进三出	台	1
12	乐东县万冲卫生院 80kVA 变压器及线路安 装工程	BY-Z-190×12m	根	1
		BY-Z-190×10m	根	1
		名称:横担 规格:∠75*6.3*1500	组	10
		JKLGYJ-10kV/70mm ²	km	0.06
		名称:隔离开关 型号:GW9-12kV/630A	组	1
		名称:避雷器 电压等级(kV):10kV	组	1
		名称:跌落开关 型号:RW12-12/200A	组	1
		油浸式变压器 规格:S11-M-80kVA	台	1
		型号:综合配电箱 规格:150A	台	1
		名称:电表安装 型号:100V 3*1(10)A	组	1
		名称:接地角铁 规格:50*5*2500	根	6
		材质:圆钢	m	25

		规格:16		
		规格:YJV22-0.6/1kV-4*50	m	110
		名称:壁挂式电缆分接箱 规格:一进三出	台	1
13	乐东县永明卫生院 160kVA变压器及线路安 装工程	规格:BY-Z-190×12m	根	1
		规格:BY-Z-190×10m	根	2
		名称:横担 规格:∠75*6.3*1500	组	14
		JKLGYJ-10kV/70mm ²	km	0.03
		名称:隔离开关 型号:GW9-12kV/630A	组	2
		名称:避雷器 电压等级(kV):10kV	组	2
		型号:户外高压计量 规格:5/5	组	1
		名称:高压计量电表安装 型号:100V 3*1(10)A	组	1
		名称:真空断路器	组	1
		名称:跌落开关 型号:RW11-12/200A	组	1
		型号:油浸式变压器 规格:S11-M-100kVA	台	1
		型号:综合配电箱 规格:200A	台	1
		名称:低压参考电表安装 型号:100V 3*1(10)A	组	1
		名称:接地角铁	根	12
		材质:圆钢 规格:16	m	50
		材质:PE 规格:110	m	40
		规格:YJV22-8.7/15kV-3*70	m	40
		名称:电缆终端头 规格:3*70mm ²	个	2
		规格:YJV22-0.6/1kV-4*95	m	100
		名称:壁挂式电缆分接箱 规格:一进三出	台	2
14	乐东县志仲中心卫生院 100kVA变压器及线路安 装工程	规格:BY-Z-190×12m	根	1
		规格:BY-Z-190×10m	根	2
		名称:横担 规格:∠75*6.3*1500	组	14
		JKLGYJ-10kV/70mm ²	km	0.18

	名称: 隔离开关 型号: GW9-12kV/630A	组	2
	名称: 避雷器 电压等级 (kV): 10kV	组	2
	型号: 户外高压计量 规格: 5/5	组	1
	名称: 高压计量电表安装 型号: 100V 3*1(10)A	组	1
	名称: 真空断路器	组	1
	名称: 跌落开关 型号: RW11-12/200A	组	1
	型号: 油浸式变压器 规格: S11-M-100kVA	台	1
	型号: 综合配电箱 规格: 200A	台	1
	名称: 低压参考电表安装 型号: 100V 3*1(10)A	组	1
	名称: 接地角铁	根	12
	材质: 圆钢 规格: 16	m	50
	材质: PVC 规格: 110	m	220
	规格: YJV22-8.7/15kV-3*70	m	220
	名称: 电缆终端头 规格: 3*70mm ²	个	2
	规格: YJV22-0.6/1kV-4*95	m	30
	规格: YJV22-0.6/1kV-4*50	m	70
	名称: 壁挂式电缆分接箱 规格: 一进三出	台	3