

华中师范大学琼中附属中学文件

【2020】 77 号

琼中黎族苗族自治县琼中中学 关于空调采购项目的回复函

海南省政府采购中心：

根据需要，我校空调采购项目产品参数做如下修改：

- 一、第三章技术要求中规定序号:2/产品名称 2 匹一拖一壁挂机/技术参数：
5、额定制热量： $\geq 7100W$ ，修改为额定制热量： $\geq 6600W$ 。
- 二、第三章技术要求中规定序号:3/产品名称 3 匹一拖一壁挂机/技术参数：
4、额定制冷量： $\geq 7260W$ ，修改为额定制冷量： $\geq 7250W$ ，5、额定制热量： $\geq 9660W$ ，修改为额定制热量： $\geq 9600W$ 。

此函

琼中黎族苗族自治县琼中中学

2020年11月10日

