2、货物规格一览表

投标人：三亚荣发电器贸易有限公司 （填写名称并盖章）

项目名称：**中考考场及备用考场空调采购（第三次）**

（一）中考考场及备用考场空调采购（第三次）**（三亚市第四中学）**

序号	货物名称	品牌	规格参数	制造厂商	原产地(国家)
1	空调器	美的空调	产品类型：挂墙机 3 匹 冷暖类型：冷暖式空调 能效等级：1 级 制冷量(W)： ≥7260 制冷功率（W)：≥1960 制热功率（W)：≥2950 内机噪音（DB(A)：≤47 循环风量(m3/h)：≥1350 适用面积(m2)：≤47 定频/变频：变频 自动清洁：支持 独立除湿：支持 外机噪音值（DB(A)：≤56 能效比：≥4.42	广东佛山顺德	中国
2	铜管	宏泰	1.安装部位:空调(液管/气管 mm) 2.介质:铜管 3.规格、压力等级:6.35/15.88mm	青岛宏泰	中国
3	配线	信牌电缆	信牌电缆 1.名称:空调线 2.规格:3*4mm2	广东惠州	中国
4	开孔（打洞）	三亚荣发售后	1.部位:墙体 2.打洞部位材质:砖墙 3.洞尺寸:50mm	三亚荣发售后	中国
5	设备支架	东豪	1.材质:镀锌型钢	广东顺德	中国
6	塑料管	联塑	联塑 1.安装部位:空调排水管 2.材质、规格:pvc32	广东	中国
7	拆防盗网	三亚荣发售后	拆除安装防盗网 采取安全措施，以人员安全为第一	三亚荣发售后	中国

中考考场及备用考场空调（第三次）—2020-11-28 15:33:22.099—e8fb1aba11534a73b124a75d7dc879a—7.6.1005.220

（二）中考考场及备用考场空调采购（第三次）（三亚市第五中学）

序号	货物名称	品牌	规格参数	制造厂商	原产地（国家）
1	空调器	美的空调	产品类型：挂墙机 3 匹 冷暖类型：冷暖式空调 能效等级：1 级 制冷量(W)： ≥7260 制冷功率（W)：≥1960 制热功率（W)：≥2950 内机噪音（DB(A)：≤47 循环风量(m3/h)：≥1350 适用面积(m2)：≤47 定频/变频：变频 自动清洁：支持 独立除湿：支持 外机噪音值（DB(A)：≤56 能效比：≥4.42	广东佛山顺德	中国
2	铜管	宏泰	1.安装部位:空调(液管/气管 mm) 2.介质:铜管 3.规格、压力等级:6.35/15.88mm	青岛宏泰	中国
3	配线	信牌电缆	信牌电缆 1.名称:空调线 2.规格:3*4mm2	广东惠州	中国
4	开孔（打洞）	三亚荣发售后	1.部位:墙体 2.打洞部位材质:砖墙 3.洞尺寸:50mm	三亚荣发售后	中国
5	设备支架	东豪	1.材质:镀锌型钢	广东顺德	中国
6	塑料管	联塑	联塑 1.安装部位:空调排水管 2.材质、规格:pvc32	广东	中国
7	拆防盗网	三亚荣发售后	拆除安装防盗网 采取安全措施，以人员安全为第一	三亚荣发售后	中国

中考考场及备用考场空调（第三次）—2020-11-28 15:33:23 099—e81bdaba11534a73b124a75d7bdc879a—7.
6.1005.270

（三）中考考场及备用考场空调采购（第三次）（三亚市第一小学）

序号	货物名称	品牌	规格参数	制造厂商	原产地（国家）
1	空调器	美的空调	产品类型：挂墙机 3 匹 冷暖类型：冷暖式空调 能效等级：1 级 制冷量(W)： ≥7260 制冷功率（W)：≥1960 制热功率（W)：≥2950 内机噪音（DB(A)：≤47 循环风量(m3/h)：≥1350 适用面积(m2)：≤47 定频/变频：变频 自动清洁：支持 独立除湿：支持 外机噪音值（DB(A)：≤56 能效比：≥4.42	广东佛山顺德	中国
2	铜管	宏泰	1.安装部位:空调(液管/气管 mm) 2.介质:铜管 3.规格、压力等级:6.35/15.88mm	青岛宏泰	中国
3	配线	信牌电缆	信牌电缆 1.名称:空调线 2.规格:3*4mm2	广东惠州	中国
4	开孔（打洞）	三亚荣发售后	1.部位:墙体 2.打洞部位材质:砖墙 3.洞尺寸:50mm	三亚荣发售后	中国
5	设备支架	东豪	1.材质:镀锌型钢	广东顺德	中国
6	塑料管	联塑	联塑 1.安装部位:空调排水管 2.材质、规格:pvc32	广东	中国
7	拆防盗网	三亚荣发售后	拆除安装防盗网 采取安全措施，以人员安全为第一	三亚荣发售后	中国

中考考场及备用考场空调（第三次）—2020-11-28 15:33:23 099—e81bdaba11534a73b124a75d7bdc879a—7.
6.1005.270

（四）中考考场及备用考场空调采购（第三次）（三亚市第七小学）

序号	货物名称	品牌	规格参数	制造厂商	原产地（国家）
1	空调器	美的空调	产品类型：挂墙机 3 匹 冷暖类型：冷暖式空调 能效等级：1 级 制冷量(W)： ≥7260 制冷功率（W)：≥1960 制热功率（W)：≥2950 内机噪音（DB(A)：≤47 循环风量(m3/h)：≥1350 适用面积(m2)：≤47 定频/变频：变频 自动清洁：支持 独立除湿：支持 外机噪音值（DB(A)：≤56 能效比：≥4.42	广东佛山顺德	中国
2	铜管	宏泰	1.安装部位:空调(液管/气管 mm) 2.介质:铜管 3.规格、压力等级:6.35/15.88mm	青岛宏泰	中国
3	配线	信牌电缆	信牌电缆 1.名称:空调线 2.规格:3*4mm2	广东惠州	中国
4	开孔（打洞）	三亚荣发售后	1.部位:墙体 2.打洞部位材质:砖墙 3.洞尺寸:50mm	三亚荣发售后	中国
5	设备支架	东豪	1.材质:镀锌型钢	广东顺德	中国
6	塑料管	联塑	联塑 1.安装部位:空调排水管 2.材质、规格:pvc32	广东	中国
7	拆防盗网	三亚荣发售后	拆除安装防盗网 采取安全措施，以人员安全为第一	三亚荣发售后	中国
8	线槽	鲁修斯	1.名称:线槽 2.材质:塑料线槽 3.规格:断面周长≤360mm	广东	中国

中考考场及备用考场空调（第三次）—2020-11-28 15:33:23 099—e81bdaba11534a73b124a75d7bdc879a—7.
6.1005.270

（五）中考考场及备用考场空调采购（第三次）（三亚市第九小学）

序号	货物名称	品牌	规格参数	制造厂商	原产地（国家）
1	空调器	美的空调	产品类型：挂墙机 3 匹 冷暖类型：冷暖式空调 能效等级：1 级 制冷量(W)： ≥7260 制冷功率（W)：≥1960 制热功率（W)：≥2950 内机噪音（DB(A)：≤47 循环风量(m3/h)：≥1350 适用面积(m2)：≤47 定频/变频：变频 自动清洁：支持 独立除湿：支持 外机噪音值（DB(A)：≤56 能效比：≥4.42	广东佛山顺德	中国
2	铜管	宏泰	1.安装部位:空调(液管/气管 mm) 2.介质:铜管 3.规格、压力等级:6.35/15.88mm	青岛宏泰	中国
3	配线	信牌电缆	信牌电缆 1.名称:空调线 2.规格:3*4mm2	广东惠州	中国
4	开孔（打洞）	三亚荣发售后	1.部位:墙体 2.打洞部位材质:砖墙 3.洞尺寸:50mm	三亚荣发售后	中国
5	设备支架	东豪	1.材质:镀锌型钢	广东顺德	中国
6	塑料管	联塑	联塑 1.安装部位:空调排水管 2.材质、规格:pvc32	广东	中国
7	拆防盗网	三亚荣发售后	拆除安装防盗网 采取安全措施，以人员安全为第一	三亚荣发售后	中国

中考考场及备用考场空调（第三次）—2020-11-28 15:33:23 099—e81bdaba11534a73b124a75d7bdc879a—7.
6.1005.270

（六）中考考场及备用考场空调采购（第三次）（三亚市实验小学）

序号	货物名称	品牌	规格参数	制造厂商	原产地（国家）
1	空调器	美的空调	产品类型：挂墙机 3 匹 冷暖类型：冷暖式空调 能效等级：1 级 制冷量(W)： ≥7260 制冷功率（W)：≥1960 制热功率（W)：≥2950 内机噪音（DB(A)：≤47 循环风量(m3/h)：≥1350 适用面积(m2)：≤47 定频/变频：变频 自动清洁：支持 独立除湿：支持 外机噪音值（DB(A)：≤56 能效比：≥4.42	广东佛山顺德	中国
2	铜管	宏泰	1.安装部位:空调(液管/气管 mm) 2.介质:铜管 3.规格、压力等级:6.35/15.88mm	青岛宏泰	中国
3	配线	信牌电缆	信牌电缆 1.名称:空调线 2.规格:3*4mm2	广东惠州	中国
4	开孔（打洞）	三亚荣发售后	1.部位:墙体 2.打洞部位材质:砖墙 3.洞尺寸:50mm	三亚荣发售后	中国
5	设备支架	东豪	1.材质:镀锌型钢	广东顺德	中国
6	塑料管	联塑	联塑 1.安装部位:空调排水管 2.材质、规格:pvc32	广东	中国
7	拆防盗网	三亚荣发售后	拆除安装防盗网 采取安全措施，以人员安全为第一	三亚荣发售后	中国

法定代表人或其授权委托人：　　（签字或盖章）

日期：2020 年 12 月 1 日

中考考场及备用考场空调（第三次）—2020-11-28 15:33:23.099—e81bdaba11534a73b124a75d7bdc879a—7.