

项目名称：凤凰边检站发电机组采购
项目编号：YJYZC2017-J1-036

竞争性谈判文件



采 购 人：中华人民共和国凤凰边防检查站

招标代理机构：海南亿佳源招标代理有限公司

二〇一七年十月

目 录

第一章 谈判邀请函	1
第二章 供应商须知	3
第三章 用户需求书	10
第四章 合同条款	16
第五章 响应文件内容和格式	19
第六章 谈判办法	24

第一章 谈判邀请函

受中华人民共和国凤凰边防检查站的委托，海南亿佳源招标代理有限公司就凤凰边检站发电机组采购（项目编号：YJYZC2017-J1-036）组织竞争性谈判，欢迎合格的国内供应商提交密封报价。有关事项如下：

一、项目情况

- 1、名称：凤凰边检站发电机组采购
- 2、用途：中华人民共和国凤凰边防检查站工作需要
- 3、技术要求：见“用户需求书”
- 4、本项目预算：¥40.00 万元。

二、供应商资格要求

- 1、在中华人民共和国注册，具有承担民事责任能力（需提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件，或者三证合一的营业执照复印件）；
- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供 2017 年任意一个月企业纳税证明或者会计师事务所出具的 2016 年企业财务审计报告）；
- 3、有依法缴纳社会保障资金的良好记录（需提供 2017 年任意一个月企业社保缴费记录复印件）；
- 4、购买本项目招标文件并缴纳投标保证金；
- 5、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 6、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- 7、本项目不接受联合体投标。

三、资格审查：

除明确要求在购买谈判文件时需提供的资格证明文件外，本项目供应商的资格条件在评审时进行审查。供应商应在响应文件中按谈判文件的规定和要求附上所有的资格证明文件，要求提供的复印件的必须加盖单位印章。若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其采购或成交资格被取消。

四、谈判文件获取：

时间：自 2017 年 11 月 21 日至 2017 年 11 月 23 日（工作日上午 9:00-12:00，下午 15:00-17:00）

地点：海口市西沙路 15 号星华佳园 C 栋 2201 室。

售价：人民币 200 元/份（谈判文件售后不退, 谈判资格不能转让）；响应保证金的金额：8000 元。

供应商购买谈判文件时应出示提供事业单位法人证书副本复印件或企业工商营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本复印件、法定代表人授权委托书原件及授权人身份证复印件，以上材料复印件加盖公章原件核查。

保证金到账截止日期：2017 年 11 月 23 日 18 分 00 分

供应商提问截止时间：2017 年 11 月 23 日 17 分 30 分

五、响应文件递交截止时间和谈判时间：2017 年 11 月 24 日 09 时 00 分。

谈判响应文件必须在响应文件递交截止时间前送达谈判地点。逾期送达或密封和标注不符合采购文件规定的响应文件恕不接受。本次采购不接受邮寄的响应文件。

六、发布媒介：本次竞争性谈判邀请在海南亿佳源招标代理有限公司网 <http://www.hnyjyzb.com/>、中国海南政府采购网 www.ccp-gp-hainan.gov.cn 上以公告形式发布。

七、谈判地址：海口市西沙路 15 号星华佳园 C 栋 2201 室。

八、联系方式：

采购代理机构名称：海南亿佳源招标代理有限公司

地址：海口市西沙路 15 号星华佳园 C 栋 2201

项目联系人：庄工

电话：0898-68571272

传真：0898-68527786

海南亿佳源招标代理有限公司

2017 年 11 月 21 日

第二章 供应商须知

一、总则

1. 名词解释

1.1 采购人：中华人民共和国凤凰边防检查站

1.2 招标代理机构：海南亿佳源招标代理有限公司

1.3 供应商：已从招标代理机构购买谈判文件并向招标代理机构提交响应文件的供应商。

2. 适用范围

本谈判文件仅适用于招标代理机构组织的本次报价活动。

3. 合格的供应商

3.1 凡有能力按照本谈判文件规定的要求交付货物和服务的投标单位均为合格的供应商。

3.2 供应商参加本次政府采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备本谈判文件第一章“供应商资格要求”规定的条件。

3.3 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以及存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情况的供应商不得参与投标。

3.4 供应商应遵守中华人民共和国的有关法律、法规。

4. 报价费用

无论招标报价过程中的做法和结果如何，供应商均自行承担所有与参加报价有关的全部费用。

5. 谈判文件的约束力

供应商一旦参加本项目报价，即被认为接受了本谈判文件中的所有条件和规定。

二、谈判文件

6. 谈判文件的组成

6.1 谈判文件由六部分组成，包括：

第一章 谈判邀请书

第二章 供应商须知

第三章 用户需求书

第四章 合同条款

第五章 响应文件内容和格式

第六章 谈判程序

请仔细检查谈判文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标代理机构联系解决。

6.2 供应商被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本谈判文件不再对上述情况进行描述。

6.3 供应商必须详阅谈判文件的所有条款、文件及表格格式。供应商若未按谈判文件的要求和规范编制、提交响应文件，将有可能导致响应文件被拒绝接受，所造成的负面后果由供应商负责。

7. 谈判文件的澄清

供应商在收到谈判文件后，若有疑问需要澄清，应于响应文件递交截止时间一工作日前以书面形式向招标代理机构提出，招标代理机构将以书面形式进行答复，同时招标代理机构有权将答复内容（包括所提问题，但不包括问题来源）分发给所有购买了同一谈判文件的供应商。

8. 谈判文件的更正或补充

8.1 在响应文件递交截止时间前，招标代理机构可以书面通知的方式修改谈判文件。修改通知作为谈判文件的组成部分，对供应商起同等约束作用。

8.2 当谈判文件与更正公告的内容相互矛盾时，以招标代理机构最后发出的更正公告为准。

8.3 为使供应商有足够的时间按谈判文件的更正要求修正响应文件，招标代理机构有权决定推迟响应文件递交截止时间和谈判时间，并将此变更书面通知所有购买了同一谈判文件的供应商。

三、响应文件

9. 响应文件的组成

响应文件应按“第五章 响应文件内容和格式”要求编制。

10. 报价

10.1 供应商应按开标一览表的要求报价，并且该报价在所有的响应文件中必须是统一的报价。

10.2 报价均须以人民币为计算单位。

11. 响应保证金

11.1 响应保证金是参加本项目谈判的必要条件。

响应保证金：8000 元整（提交响应保证金的形式：转帐或电汇）

提交响应保证金账户资料：

户 名：海南亿佳源招标代理有限公司

开户行：海口建行国贸支行营业部

账 号：46001003636053010792

响应保证金必须在 2017 年 11 月 23 日 18:00 前转到海南亿佳源招标代理有限公司帐户（以银行实际下账或收据时间为准）。供应商应从**基本帐户**向采购代理机构提交响应保证金，并将银行回执单复印件装订在响应文件相应位置。

11.2 若供应商不按规定提交响应保证金，其响应文件将被拒绝接受。

11.3 响应保证金的退还

11.3.1 成交人的响应保证金在其与采购人签订了采购合同后 5 个工作日内无息退还。

11.3.2 落标的供应商的响应保证金将在招标代理机构发出成交通知书 5 个工作日内无息退还。

11.3.3 成交结果公告期满后，供应商应把响应保证金退还申请书（必须注明项目名称、金额以及退还的银行账户）递交给招标代理机构，以便办理保证金退还手续。

11.4 发生下列情况之一，响应保证金将不予退还：

- (1) 供应商在响应有效期内撤回响应文件的；
- (2) 成交人不按本章规定签订合同；
- (3) 供应商提供虚假材料谋取中标、成交的；
- (4) 与采购人、其它供应商或者招标代理机构恶意串通的；
- (5) 向采购人、招标代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的。

12. 响应有效期

12.1 响应有效期为从谈判截止之日起计算的 **60 天**，有效期短于此规定的响应文件将被视为无效。

12.2 在特殊情况下，招标代理机构可于响应有效期满之前，征得供应商同意延长报价有效期，要求与答复均应以书面形式进行。供应商可以拒绝接受这一要求而放弃报价，响应保证金将尽快无息退还。同意这一要求的供应商，无需也不允许修改其响应文件，但须相应延长响应保证金的有效期。受响应有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

13. 响应文件的数量、签署及形式

13.1 响应文件一式肆份，固定装订。其中正本壹份，副本叁份。

13.2 响应文件须按谈判文件的要求执行，每份报价书均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

13.3 响应文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或授权代表签署和加盖投标人公章。

13.4 响应文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，必须由同一签署人在修改处签字和盖章。

四、响应文件的递交

14. 响应文件的密封及标记

14.1 供应商应将响应文件正本和所有副本分别密封在两个报价专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在报价专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明：

致：海南亿佳源招标代理有限公司

项目名称：凤凰边检站发电机组采购

项目编号：YJYZC2017-J1-036

注明：“请勿在开标时间之前启封”

报价单位名称、联系人姓名和电话

14.2 响应文件未按上述规定书写标记和密封者，招标代理机构不对响应文件被错放或先期启封负责。

15. 响应文件递交截止时间

15.1 供应商须在响应文件递交截止时间前将响应文件送达招标代理机构规定的谈判地点。

15.2 若招标代理机构推迟了响应文件递交截止时间,应以公告的形式通知所有供应商。在这种情况下,谈判方和供应商的权利和义务均应以新的截止时间为准。

15.3 在响应文件递交截止时间后递交的响应文件,招标代理机构将拒绝接受。

五、谈判及政策性优惠

16. 谈判

16.1 招标代理机构按谈判文件第一章规定的时间和地点进行谈判。采购人代表、招标代理机构有关工作人员参加。政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

16.2 供应商应委派授权代表参加开标活动,参加开标的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的,招标代理机构对响应文件的处理不承担责任。

16.3 谈判时,招标代理机构或供应商代表将查验响应文件密封情况,确认无误后拆封唱标,公布每份响应文件中“报价一览表”的内容,以及招标代理机构认为合适的其他内容,招标代理机构将作开标记录。

16.4 若响应文件未密封,招标代理机构将拒绝接受该供应商的响应文件。

17. 谈判小组

招标代理机构从省综合评标专家库中随机抽取相关**专家二名和采购单位人员一名**组成谈判小组。该谈判小组独立工作,负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

18. 关于政策性优惠

18.1 所投分包(如不分包则指本项目)的所有报价产品进入当期节能清单的,其评标价=报价*(1-2%);供应商所投产品满足此规定的,必须提供声明函并提供相关证明文件。

18.2 所投分包(如不分包则指本项目)的所有报价产品进入当期环保清单的,其评标价=报价*(1-1%);供应商所投产品满足此规定的,必须提供声明函并提供

相关证明文件。

18.3 供应商为小型和微型企业（含联合体）的情况：

18.3.1 中小企业的认定标准：

1) 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

2) 本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）；

3) 小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

18.3.2 具体评审价说明：

1) 供应商为小型或微型企业，其评审价=报价*（1-6%）；

2) 供应商为联合体报价，联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，其评审价=报价*（1-2%）。

18.3.3 供应商为工信部联企业〔2011〕300号文规定的小型 and 微型企业（含联合体）的，必须如实填写“中小企业声明函”（内容、格式见财库〔2011〕181号），否则无效。**如有虚假骗取政策性加分，将依法承担相应责任。**

六、其它

22. 采购代理服务费

根据《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号）及《国家发展改革委关于废止部分规章和规范性文件的决定》（2016年第31号令）的规定：

（1）招标代理费实行市场调节价。

（2）原招标代理费计收所执行的《国家计委关于印发〈招标代理服务收费管理暂行办法〉的通知》（计价格〔2002〕1980号）、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）以及《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534号）已于2016年1月1日起废止。

(3) 本项目的代理服务费以项目预算金额为基数，按 1.5%的费率计收，收费低于人民币 5000 元的，按 5000 元收取，由成交供应商于领取《成交通知书》前一次性结清。

采购代理机构与采购人已商定代理服务费收取对象及收费标准的不按此表计算。

23. 其它

本项目不召开答疑会。

第三章 用户需求书

一、项目名称

凤凰边检站发电机组采购

二、项目内容

序号	采购品目名称	参考规格及配置技术参数	单位	数量
1	常用 400KW 静音型柴油发电机组	1: 400KW 2: 进线开关 800A	台	1
2	机组接地	规格: 40mm*4mm, 小于等于 4 欧姆	项	1
3	配电电缆	1: 电压等级: 380V 2: 截面规格: 240mm	批	1
4	土建	机组配套所需的所有土建工程, 钢筋混凝土结构尺寸: 5500*2500*300MM, 基座缸采用 C30, 钢筋配比为#12 双层双向配筋间距@150。	项	1
5	静音工程	七米处≤70db	项	1
6	配电房电路改造	配电房电路改造所有内容	项	1
7	双电源切换柜	800A	台	1
8	电缆线施工	包含主材、挖沟等	项	1
9	报装、报建、验收协调直至送电	电网公司出具的发电机组可运行证明证书	项	1
10	进排水系统	机房给、排水系统完善	项	1

参考配置及技术要求

1. 柴油发电机组（一套）

1.1 柴油发电机组本体及其辅助设备的功能设计、结构、性能、安装和实验等方面的技术要求必须符合以下标准：

国家标准（GB755）《旋转电机基本技术要求》；

国家标准（GB 1105）《内燃机台架性能试验方法》；

国家标准（GB 1859）《内燃机噪声测定方法》；

国家标准（GB2423）《电工电子产品基本环境试验规》；

国家标准（GB3907）《工业无线电干扰基本测量方法》；

国家标准(GB12699) 《工频柴油发电机组额定功率、电压及转速》；

国家标准（GB /P2820.5-1997）《工频柴油发电机组通用技术条件》；

可参考执行国际标准：AS1359、AS2789、ADGSMTM3、DS4999、DIN6271、DIN6280、EGSA1019、JEM1359、IEC34/1、ISO3046/1、ISO8528 、NEMA、MGI-22、ISO3046 、ISO8528、GB2820，或超过以上标准。

1.2 投标单位提供的设备和配套件应通过 ISO9001/2000 质量管理体系认证。

1.3 本工程按国家现行有关标准进行施工与验收，需一次性验收合格。

2. 柴油发电机组最少具有以下功能

2.1 设备应是自动化柴油发电机组，并应符合国家环保、节能标准；机组的各重要组件如发动机、发电机、控制器必须采用知名品牌，质量可靠、技术先进的产品。

2.2 机组采用整体结构，水箱叶片、冷却风扇及电池充电机全部设有防护罩以防硬物卷入损坏，操作控制屏弹性安装在合适位置。

2.3 机组的工作方式为备用，应具有起动快、承受突加负荷能力强、运行可靠、调整性好、故障率低、低噪音、低震动、低污染、体积小、重量轻、维护方便等特点。市电断电后 15 秒内自动启动并带负载，启动不成功时应有连续三次自启动功能，并带市电浮充。

2.4 机组配备三滤、启动机及自充电发电机；

2.5 按招标要求配日用燃油箱（室内放置，配置容量需符合国标规定）。

2.6 额定功率：400KW（可连续运行功率）；

2.7 额定电流：800A 以上；

2.8 燃油要求：柴油；

2.9 额定频率：50Hz；

2.10 功率因数：0.8[滞后]；

2.11 启动时间：≤15 S[可调]；

2.12 额定电压：400/230V [可调]；

2.13 具有市电浮充功能；

2.14 发电机转速稳定在 0.3%范围内；

2.15 机组自启动成功率不低于 98%；

- 2.16 机组一次突加载能力在 50%以上；
 2.17 机组钢制共用底座（含机组减震橡胶垫）；

3.柴油发动机基本参数要求

- 3.1 发动机必须为合资/独资品牌产品，且为进口或国产一线品牌产品。
 3.2 转速：1500r/min；
 3.3 工作循环：四冲程；
 3.4 进汽方式：增压、中冷；
 3.5 调速方式：电子调速
 3.6 冷却方式：冷却水闭式循环；
 3.7 功率要求：常用功率 $\geq 450\text{KW}$ ，备用功率 $\geq 500\text{KW}$

4.发电机基本参数要求

- 4.1 发电机必须为合/独资品牌产品，且为进口或国产一线品牌产品。
 4.2 励磁方式：无刷自磁或永磁
 4.3 相数：交流三相四线制
 4.4 额定频率：50Hz
 4.5 绝缘等级：H 级绝缘
 4.6 参考机组电压和频率的参数：

电压调整范围	$\leq \pm 5\%$	海拔要求	$\leq 1000\text{ m}$
调压方式	自动 AVR	环境温度	$\leq 40\text{ }^{\circ}\text{C}$
发电机效率	83.20%	过载能力	1.5 倍 2 分钟
冷却方式	自冷式	短路能力	3 倍 2 秒钟
突变负载频率偏差	$\leq \pm 10\%$	突变负载调整时间	$\leq 6\text{S}$
突变负载电压调整	$\leq \pm 8\%$	稳态频率调整范围	$\leq \pm 20\%$
稳态电压调整率	$\leq \pm 1\%$		

5、控制系统基本要求

- 5.1 控制器采用国外独资或进口品牌，具有全电脑汉化的监视操作控制系统或中英文控制系统。
 5.2 机组控制器采用全自动控制系统，中英文显示有市电检测功能并可扩展通讯接口，支持 MODBUS 远程操作协议，具有 RS485 接口。机组控制器具有可靠性

高、技术先进、功能完备的产品，控制系统应能够设定时间启停机组。

序号	名称	数量	单位
1	柴油发电机组	1	台
2	钢制底座	1	项
3	排气消音器	1	套
4	机组基础	1	项
5	波纹管	1	个
6	密封垫片	1	项
7	减振垫	6	个
8	高能铅酸电池	1	套
9	日用油箱	1	项
10	蓄电池电线	1	套

注：1、本项目要求对谈判文件中“第三章 用户需求书”中“二、项目内容”包含的所有规格型号条款和相关功能要求全部响应，不允许负偏离。

2、如成交，所提供的柴油发电机组必须为原厂原装全新产品，若有翻新，贴牌等情况需承担成交金额 10 倍赔偿。

3、机组、线路改造及静音工程要完全符合配置要求。

供应商需在响应文件中对以上 3 点做出承诺；不满足以上 3 点将导致废标。

三、商务要求

1. 供应商具有较强的本地化服务能力，非本地供应商应在本地有分公司作为常驻服务和技术支持机构(需提供本地工商部门注册资料)。
2. 必须提供市场上主流一线品牌的型号设备，杜绝提供已停产，停售的型号设备，避免今后设备出现无法维修更换的情况。
3. 供应商必须确保所投设备能够与总队现有设备、系统完全兼容。

四、售后服务要求：

- 1、供应商须对整体系统、设备、软件等提供不少于三年的整体免费质保，质保期自验收合格之日起计算；质保期内，如配件出现故障，免费提供替代品确保系统正常使用；如无法修复的，供应商负责免费更换或提供同等技术参数的替代品。
- 2、供应商必须有足够的维护力量，提供 7×24 小时上门保修，7×24 小时技术支持和服务；在接到采购方咨询电话或故障电话后，须在 2 小时内响应，电话不能解决的，须派专门的技术人员赶赴现场进行指导并解决问题。解决问题时间不能超过 24 小时。
- 3、质保服务力量。为保证提供优质的服务，供应商至少确定 3 人以上本地专业售后服务人员。
- 4、对产品使用提供技术指导、人员培训等服务，保证产品正确投入使用。
- 5、供货要求
为保证提供的设备质量及售后服务，供应商在供货时必须按照要求提供原厂或授权经销商的供货证明及售后服务承诺函。

6、其他要求

(1) 供应商必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写响应文件。在成交结果公示期间，采购人有权对成交候选人所投货物的技术指标、资质证书资料等进行核查，如发现与其响应文件中的描述不一，采购人有权取消其成交资格，没收响应保证金，并报政府采购主管部门严肃处理。

(2) 施工要求

所有在响应文件中没有显示出来，但在实际建设过程中所需的设备、软件、材料，必须全部包括在本标内，由中标方供应、安装和调试。没有明确说明，但在整体设备安装时，不能缺少的一切附属配件，亦应包括在本标内，由成交方供应和安装。

五、交货期限

1. 交付期：自签订合同之日起 30 天内交付使用。
2. 交货地点：采购单位指定地点。

六、项目实施实地考察要求

为了更好的理解采购人对本项目的要求及现场情况，需进行现场踏勘。各供应商自行到现场实地考察，掌握该项目实施具体情况后，须在谈判截止之日前，出具对该项目初步的项目考察报告书给本项目招标单位负责人确认核实并在《现场踏勘确认函》上盖章。

注：实地考察确认函须用以下格式。

现场勘察确认函

项目编号：YJYZC2017-J1-036 项目名称：凤凰边检站发电机组采购
海南亿佳源招标代理有限公司： 我公司于 2017 年__月__日，到凤凰边检站现场调查考察，现已掌握该项目实际规划设计情况。 投 标 人：_____（盖章） 招 标 人：_____（盖章）

注：1. 供应商实地踏勘；联系人：陈助理 联系方式：089831097531；有关费用自理，考察期间如发生意外自负。

第四章 合同条款（参考）

通用合同条款

（略）

合同专用条款部分

甲方：_____

乙方：_____

甲乙双方根据_____年___月___日凤凰边检站发电机组采购（项目编号：YJYZC2017-J1-036）竞争性谈判结果及谈判文件的要求，经协商一致，同意以下专用条款作为本项目合同条款的补充。当合同条款与专用条款不一致时，以专用条款为准。

一、合同标的、金额及交付地点

1、合同标的、金额

序号	货物名称	货物类型	单价	数量	合计	备注
1						
2						
3						
4						
...						
报价总额（小写）					大小写应一致	
报价总额（大写）						

2、交货地点：

二、付款

1、在安装、调试、验收合格后，甲方凭乙方开具的正式有效发票在 15 个工作日内，向乙方支付合同总金额的 95%货款，余 5%作为质保金。

2、项目验收满三年，没有质量问题，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付合同金额的 5%货款。

三、违约赔偿

1. 除下一条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从合同款中扣除违约赔偿费，每延迟一个工作日迟交货物（含软件及相关服务）或未提供服务，按合同金额的 0.5%计扣违约赔偿费。但违约赔偿费的最高限额为合同金额的 15%。如果乙方延迟交货时间超过一个月，甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

2. 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

四、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，作如下处理：

1、**申请仲裁：仲裁机构为海南经济仲裁委员会。**

2、提起诉讼：诉讼地点为采购人所在地。

五、合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

六、合同鉴证

招标代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与谈判文件、响应文件的相关要求相符并且未对采购货物和技术参数进行实质性修改。

七、组成本合同的文件包括

1. 合同通用条款和专用条款；
2. 谈判文件及乙方的响应文件及谈判时的承诺文件；
3. 成交通知书；
4. 甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

八、合同备案

本合同一式四份，中文书写。甲方、乙方、招标代理机构各执一份，另外一份由招标代理机构报政府采购主管部门备案。

甲方：_____（盖章） 乙方：_____（盖章）

地址：_____ 地址：_____

法定（或授权）代表人：_____ 法定（或授权）代表人：_____

_____年__月__日 _____年__月__日

招标代理机构声明：本合同标的经海南亿佳源招标代理有限公司依法定程序采购，合同主要条款内容与招响应文件的内容一致。

招标代理机构：海南亿佳源招标代理有限公司（盖章）

经办人：_____

_____年__月__日

第五章 响应文件内容和格式

请供应商按照以下文件要求的格式、内容制作响应文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。

- 1、报价函（表 1）
- 2、报价一览表（表 2）
- 3、技术及资质要求响应表（表 3）
- 4、供应商简介
- 5、营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一的营业执照）
复印件和资格证书复印件
- 6、授权委托书（表 4，响应文件正本原件，副本复印件）
- 7、法人、授权代表身份证复印件
- 8、2017 年任意一个月企业纳税证明或者会计师事务所出具的 2016 年企业财务审计报告
- 9、2017 年任意一个月企业社保缴费记录复印件
- 10、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明
- 11、技术部分（包括且不限于产品技术资料、方案、证书、彩页、服务承诺等）
- 12、供应商认为需要的其它证明材料

注：以上证明材料为复印件的均要求加盖单位公章。

表 1、报价函

致：海南亿佳源招标代理有限公司

根据贵单位凤凰边检站发电机组采购（项目编号为 YJYZC2017-J1-036）的谈判邀请函要求，正式授权下述签字人_____（姓名和职务）代表供应商_____（报价单位名称），提交响应文件。

根据此函，我们宣布同意如下：

1、我方接受谈判文件的所有的条款和规定。

2、我方同意按照谈判文件第一章“供应商须知”的规定，本响应文件的有效期为从报价截止日期起计算的60天，在此期间，本响应文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。

3、我们同意提供贵单位要求的有关本次报价的所有资料或证据。

我方完全理解贵方不一定要接受最低投标价的投标，即最低投标价不是中标的保证。

4、如果我方成交，我们将根据谈判文件的规定严格履行自己的责任和义务。

5、如果我方成交，我方将支付本次谈判的服务费。

供应商名称：_____（公章）

地址：_____ 邮编：_____

电话：_____ 传真：_____

授权代表：_____（签字或私章） 职务：_____

日期：_____

表 2、报价一览表

项目名称：凤凰边检站发电机组采购

项目编号：YJYZC2017-J1-036

项目名称	凤凰边检站发电机组采购
报价总计	(小写)： _____ (大写)： _____ (大小写应保持一致)
交付期	
备注	

供应商全称：（盖章） 全权代表（签名或私章）：

注：1、报价一览表应准确填写，若报价一览表与报价文件不符时，以报价一览表为准；

2、报价中必须包含货物购置、运输保险、装卸、全额含税发票、雇员费用等，合同的执行以交付时间为准；

3、必须对本采购文件所列的所有货物、服务进行报价。如有遗漏，则视为无效报价；

4、报价一览表格式不得自行改动，否则其报价无效。

表 3、技术及资质要求响应表

说明：供应商必须仔细阅读谈判文件中所有技术支持和服务方案要求，并将所有技术支持和服务方案要求条目列入下表，未列入下表的视作供应商不响应。供应商必须根据所投产品的实际情况如实填写，如发现有虚假描述的，该响应文件无效，并报政府采购主管部门严肃处理。

序号	谈判文件要求	响应文件响应	偏离情况	页码索引
1				
2				
3				
4				
5				

供应商全称（公章）：

授权代表（签字或私章）：

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、偏离情况说明分正偏离、完全响应、负偏离，分别表示优于要求、满足要求、不满足要求。评委评标时不能只根据供应商填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅“响应文件响应”内容以及相关的资料判断是否满足要求。

3、“页码索引”指“供应商技术参数、功能要求”所对应的证明材料在供应商响应文件中的页码。

表 4、授权委托书

致：海南亿佳源招标代理有限公司：

本授权书声明：

委托人：_____

地 址：_____ 法定代表人：_____

受托人：姓名_____ 性别：____ 出生日期：____年__月__日

所在单位：_____ 职务：_____

身 份 证：_____ 联系方式：_____

兹委托受托人_____代表我方参加海南亿佳源招标代理有限公司组织的凤凰边检站发电机组采购（项目编号为：YJYZC2017-J1-036）的政府采购活动，并授权其全权办理以下事宜：

- 1、参加报价活动；
- 2、出席谈判会议；
- 3、签订与成交事宜有关的合同；
- 4、负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位 _____（公章）

法定代表人 _____（签字或私章）

受托人 _____（签字或私章）

_____年____月____日

第六章 谈判办法

谈判小组依据谈判文件的规定，从供应商递交的响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定其是否对谈判文件的实质性要求作出响应。

（一）响应文件的初审

依据本谈判文件的规定，对响应供应商递交的资格证明、响应保证金等进行审查，以确定响应供应商是否具备谈判资格（见附表 1：初步审查表）。

附表1：初步审查表

项目名称：凤凰边检站发电机组采购

项目编号：YJYZC2017-J1-036

序号	审查项目	评议内容（无效投标认定条件）	供应商 1	供应商 2	供应商 3
1	供应商的资格	是否符合供应商资格要求			
2	响应文件的有效性、完整性	是否符合谈判文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏			
3	报价项目完整性	是否对本项目内所有的内容进行投标，漏报其投标将被拒绝			
4	技术、服务响应	供应商的技术支持和服务方案是否全部满足“第三章 用户需求书”（任一项不满足即报价无效）			
5	谈判保证金	是否提交谈判保证金的			
6	投标有效期	是否满足谈判文件要求			
7	交货期或工期	是否满足谈判文件要求			
8	其它	无其它无效投标认定条件			
结 论					

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

谈判小组：

日期：

（二）澄清有关问题

对谈判文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组可以书面形式（由谈判小组签名）要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。（见下表：澄清、说明、补正事项表）

澄清、说明、补正事项表

序号	供应商	响应文件中需要澄清的	对响应文件中含义不明确的	对同类问题表述不一致的	明显文字和计算错误的	结论
1						
2						

注：1、谈判小组可以书面要求供应商对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者纠正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超过响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2、响应文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3、供应商拒不按照要求对响应文件进行澄清、说明或者补正的，谈判小组认定其为不合格的供应商。

谈判小组签名：

（三）成交方式：

1、谈判小组对经初步评审合格的响应文件从技术部分和商务部分等作进一步审查，根据供应商的报价，响应内容及谈判的情况，初审合格供应商分别进行第二轮报价（见附件 1：最终报价表），参加谈判的供应商应当对谈判的承诺和最后报价以书面形式确认，并由法定代表人或其授权人签署。按照最后报价由低到高的顺序提出 3 名作为成交候选人。[报价相同时，依次按综“用户需求偏离书”中负偏离总数少的优先顺序、按技术指标、服务情况等优略顺序]

2、推荐成交候选供应商。供应商最后一轮谈判的报价及承诺作为谈判小组向采购人推荐成交候选供应商的依据（见附件 2：成交供应商候选名单），谈判小组根据第三章《用户采购需求书》，在符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则按顺序排列推荐 3 名成交候选供应商。在推荐确定成交候选供应商之前，谈判小组认为，排在前面的成交候选供应商的最低报价明显不合理或其他项目条件安排不合理的，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应要求其在规定的期限内提供书面文件予以说明，并提交相关证明材料。

3、采购人应当确定评审小组推荐排名第一的成交候选供应商为成交供应商。排名第一的成交候选供应商放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者谈判文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的成交候选供应商为成交供应商。排名第二的成交候选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选供应商为成交供应商，其余以此类推。

（四）最终审查、授予合同

1、最终审查的对象是意向授予合同的第一成交候选供应商。

2、最终审查的内容是对成交候选供应商的服务进行技术情况、服务质量、参与谈判供应商资格、信誉以及采购人认为有必要了解的其他问题做进一步的考察。

3、接受最终审查的成交候选供应商，必须如实回答和受理采购人的询问或考察，并提供所需的有关资料。

4、如成交候选供应商不符合成交条件，则应按得分高低或其他条件的排列顺序考察下一个供应商，并以此类推。

5、采购人接受和拒绝任何或所有报价的权力。

当出现损害国家利益或社会公众利益情况时，采购人有选择或拒绝任何参与谈判供应商的权力，并对所采取的行为不说明原因。

6、成交通知：在响应有效期内，成交意见书经采购人确认后，由代理机构向成交供应商发出成交通知书。

7、采购人对未成交的供应商不做不成交原因的解释。

8、成交通知书将是合同的一个组成部分。

9、签订合同

9.1《成交通知书》将作为签订合同的重要依据，对采购人和成交供应商具有法律效

力。成交供应商自收到《成交通知书》之日起 30 日内与采购人签订合同。

9.2 成交候选供应商供应商不与用户签订采购合同的，采购人可单方面取消其成交资格，依实际情况追究责任。

9.3 谈判文件、成交供应商的响应文件及评审过程中有关澄清文件均作为合同附件。

附件 1:

最终报价表

项目名称	凤凰边检站发电机组采购
项目编号	YJYZC2017-J1-036
最终报价总计	(小写) _____ (大写) _____
交付期	

说明:最终报价单待开标当天通过初步审查的供应商进入下一轮报价时由代理机构派发。

参加谈判供应商名称:

法定代表人或授权代表:

日期: 2017 年 月 日

- 注: 1、所有报价均以人民币元为单位;
- 2、大写金额与小写金额不一致的, 以大写金额为准;
- 3、供应商应承诺拟派授权代表的最终报价合法有效, 并承担相应的法律责任。

附件 2:

成交供应商候选人名单

排序	成交供应商候选人	备注
第一名		
第二名		
第三名		
谈判小组专家 签名		