

县农村污水处理设施智能化在线监控

用户需求书

- 一、项目名称：陵水黎族自治县农村污水处理设施智能化在线监控
- 二、项目总预算：3288300.00 元（最终按实际审计结算为准）
- 三、采购用途：陵水黎族自治县农村污水处理设施监控需要
- 四、质量要求：合格
- 五、工程要求：负责将监控设备安装于各镇各个自然村项目地点，并构建监测平台，要求能实时反馈监控数据。
- 六、产品参数：

序号	名称	参考规格及技术参数	数量	单位	其他要求
1	远程智能实时监控设备	1. 支持 4G 全网通网络； 2. 支持不低于 16 路开关信号检测； 3. 支持不低于 12 路控制信号输出； 4. 支持现场及远程控制； 5. 能对电器设备进行自动控制 6. 具备后备电源功能。	1	套	
2	监控摄像设备设施	1. 像素不低于 200 万像素； 2. 不低于 4 倍光学变焦；	1	套	

		3. 具有云台控制功能； 4. 符合《公共安全视频监控系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181-2016）要求。			
3	流量检测仪	1. 须为超声波流量计、测量误差小于 1%。	1	台	
4	工艺流程 动态界面 UI 设计	1. 根据污水站工艺进行设计。	1	项	
5	管道设施 改建安装	污水站管道优化安装（具体详见安装清单： 包含工序、辅材、人工等）	1	项	详见：施工清单

备注：上述货物清单及施工清单为一套的参数，该项目共需 116 套。