

## 附件

序号	品名	规格要求	单位	数量	备注
一	空调设备				
1	3匹柜式空调	1、匹数：3匹 2、冷暖类型：冷暖型 3、制冷量：>7000(w) 4、制冷功率：≥1900(W) 5、循环风量：≥1200m <sup>3</sup> /h 6、能效等级：达到或优于2级 7、制热量：≥9000(W)	台	127	铜管加长 平均每台 2米
2	3匹壁挂空调	1、匹数：3匹 2、冷暖类型：冷暖型 3、制冷量：>7000(w) 4、制冷功率：≥1900(W) 5、循环风量：≥1200m <sup>3</sup> /h 6、能效等级：达到或优于2级 7、制热量：≥9000(W)	台	527	铜管加长 平均每台 2米
3	2匹柜式空调	1、匹数：2匹 2、冷暖类型：冷暖型 3、制冷量：≥5000(w) 4、制冷功率：≥1300(W) 5、循环风量：≥800m <sup>3</sup> /h 6、能效等级：达到或优于2级 7、制热量：≥5500(W)	台	2	铜管加长 平均每台 2米
4	2匹壁挂空调	1、匹数：2匹 2、冷暖类型：冷暖型 3、制冷量：≥5000(w) 4、制冷功率：≥1300(W) 5、循环风量：≥800m <sup>3</sup> /h 6、能效等级：达到或优于2级 7、制热量：≥5500(W)	台	78	铜管加长 平均每台 2米
5	1.5匹壁挂空调	1、匹数：1.5匹 2、冷暖类型：冷暖型 3、制冷量：≥3500(w) 4、制冷功率：≥700(W) 5、循环风量：≥600m <sup>3</sup> /h 6、能效等级：达到或优于2级 7、制热量：≥3600(W)	台	73	铜管加长 平均每台 4米
6	辅助材料	3匹铜管：1、安装部位：空调（液管/气管 MM） 2、介质：铜管 3：规格、压力：6.35MM/15.88	米	1400	
		2匹、1.5匹铜管 1、安装部位：空调（液管/气管 MM）	米	330	

		2、介质：铜管 3、规格、压力：6.35MM/12.3			
		1、安装部位：空调室外排水管 2、材质、规格：PVC50	米	2500	
		空调支架、材质：镀锌型钢	付	807	
		打墙孔：1、部位：墙体 2、开孔部位：砖墙 3、洞尺寸：50MM	孔	807	
<b>二</b>	<b>电器设备</b>				
1	消毒柜（餐具）	1、款式：双门消毒柜。 2、额定输入功率：≥550W。 3、容积：≥60L。 4、消毒方式：臭氧、紫外线。 5、右室：具备食具保洁（耐高于75°的食具）。 6、左室：具备食具消毒（耐高于180°的食具）。 7、壁挂式	台	204	
2	消毒柜（毛巾）	1、消毒方式：臭氧 紫外线。 2、保温温度：65℃。 3、额定输入功率：≥180W。 4、容积：≥18L。 5、毛巾架承载额定重量：≥0.6KG。 6、壁挂式	台	204	
3	洗衣机	1、款式：波轮洗衣机。 2、工作方式：全自动洗涤。 3、容量≥8公斤。 4、能效等级：达到或优于二级。	台	204	
4	直饮恒温开水器	1、材质：SUS304 不锈钢。 2、出水口：≥2个。 3、过滤方式：超滤+活性炭+活性炭+超滤。 4、过滤精度：0.01微米。 5、产水量：≥120L/h。 6、制热能力：≥80L/h 温开水。 7、水胆容量：≥18L。 8、温控范围：45-100℃。 9、供水温度：可调。 10、电压、功率：AC220V，50Hz、≥2000W。 11、显示方式：LCD显示屏，显示温度、错误代码、工作状态等信息。 12、防触电保护类型：I类。 13、主要功能：具有定时开关机、防干烧、漏电保护、缺水漏水保护等功能。	台	204	

		<p>14、杀菌能力：达到《饮用净水水质标准》（GJ94-2006）</p> <p>15、出水水质：达到《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）</p>			
5	冰箱	<p>1、制冷室容量：<math>\geq 190</math>。</p> <p>2、冷藏室容量：<math>\geq 100</math>。</p> <p>3、箱门结构：上下双门式。</p> <p>4、制冷方式：风冷。</p> <p>5、能效等级：达到或优于二级。</p>	台	14	