

儋州市人民医院
医用气体供应用户需求书

一、气体价格与质量标准及规格如下表

序号	品名	技术参数及规格	单价最高限价(含税、含运费)
1	医用氧气(大瓶)	压力: 12.5-13.2MP 纯度 \geq 99.7% 规格: 40 升	46.00 元/瓶
2	医用氧(液态)	纯度 \geq 99.99% 规格: 1000 公斤	5148.00 元/吨
3	医用氧气(小瓶)	压力: 12.5-13.2MP 纯度 \geq 99.7% 规格: 10 升	18.00 元/瓶
4	普通氩气	压力: 12.5-13.2MP 纯度 \geq 99.7 规格: 40 升	90.00 元/瓶
5	高纯氩气	压力: 12.5-13.2MP 纯度 \geq 99.999% 规格: 40 升	200.00 元/瓶
6	普通氮气	压力: 12.5-13.2MP 纯度 \geq 99.7% 规格: 40 升	38.00 元/瓶
7	高纯氮气	压力: 12.5-13.2MP 纯度 \geq 99.999% 规格: 40 升	200.00 元/瓶
8	液 氮	纯度 \geq 99.999% 规格: 1 升	20.00 元/升
9	二氧化碳	纯度 \geq 99.7% 规格: 20 公斤	100.00 元/瓶
10	高纯乙炔气	压力: 12.5-13.2MP 纯度 \geq 99.999% 规格: 5 公斤	480.00 元/瓶

注: 1. 依据中标单位的单价按实际发生的数量进行结算。

2. 本项目采购量为计划数量, 最终按实际使用量进行结算。

二、交货方式及交货地点

1、氧气供应方在收到我院书面确认的订单或电话订单后, 于 8 小时内完成产品的供货, 并负责送到指定的地点;

2、氧气供应方将货物送到我院指定的地点, 装卸、运输费用及安全责任由氧气供应方承担。

三、产品验收

1、我院在验收医用氧气（瓶装）、医用氧（液态）、普通氩气、高纯氩气、普通氮气、高纯氮气、液氮、二氧化碳、高纯乙炔气时,如发现有压力不足等质量问题,氧气供应方务必及时进行产品退换;

2、按国家相关标准执行配送,保证供给我院使用的医用氧气（瓶装）、医用氧（液态）、普通氩气、高纯氩气、普通氮气、高纯氮气、液氮、二氧化碳、高纯乙炔气符合国家相关标准。如氧气供应方提供的产品出现质量问题,氧气供应方将承担一切责任并赔偿甲方的相关损失;

3、氧气供应方所配送的医用液氧过地磅吨数必须经我院负责人员随同过磅认可(过磅费用由氧气供应方负责,槽车卸车前的轻重减卸车后的轻重×单价计算开票)。

四、向我院提供完善的医疗气体供应售前、售后服务。

五、定期对液氧储蓄罐进行脱脂服务。

六、氧气供应方按我院通知要求在规定的时间内送货到我院中心供应气站。如遇特殊情况,科室氧气已用完,需紧急用氧,氧气供应方务必保证随叫随到,确保临床科室的用氧需求。如氧气供应方原因造成供氧无保障,由此造成的一切责任由氧气供应方承担。另如遇到台风、暴雨等不可抗拒的客观原因,氧气供应方应积极采取相应的措施及时解决供氧问题。如果氧气供应方遇到不可抗拒因素造成送货不及时,应及时将情况通知我院领导负责人。

七、提供给我院使用的气体钢瓶必须是合格的,并定期进行检测、清洗,确保符合国家相关要求。

八、货款结算

氧体入库前,双方应对产品进行验收,验收合格后,双方有关人员应在相应凭据上签名,以表认可,作为双方每月财务入帐开票、结账的依据。氧气供应方负责

将送货凭据(包括发票)送往我院核对建帐,我院根据当月购销发票金额于次月及时转款支付给氧气供应方。

九、采购预算及服务时间

该项目采购预算为 2200000 元/年,采购服务期限为: 3 年,根据采购服务期限 3 年计算,采购预算费用共计人民币为 6600000 元。

注: 以上服务要求投标人必须全部响应否则做无效投标处理。