

海口广播电视台

海口广播电视台 关于《广电大厦中央空调系统改造项目》招标文件技术参数变更的函

海口市政府采购中心：

因《广电大厦中央空调系统改造项目》（项目编号：HKGP-2020-0028）招标文件技术参数表述有误，为更好的保障投标人的利益，现对部分参数进行变更。

更正事项 1：原采购文件第二章采购需求第七条详细技术参数表，对机组整机各部分的要求，5、压缩机、电机和变频器：
1) ▲变频双螺杆式压缩机。现变更为：1) ▲变频螺杆式压缩机。

更正事项 2：原采购文件第二章采购需求第七条详细技术参数表，对机组整机各部分的要求，6、蒸发器与冷凝器：4) ▲采用降膜式蒸发器，现变更为：4) ▲采用降膜式、干式或满液式蒸发器。

此函。

