

采购需求

一、项目概括

1、项目名称：海南省环岛旅游公路陵水土福湾至三亚海棠湾通道工程项目红线范围内电力设施迁改项目

2、招标编号：HNZN-SYC2021005

3、采购单位： 三亚市交通运输局

4、 项目规模及内容：

新建部分：

(1) 新建YJV22-8/15kV-3*120mm²电缆总长186米，穿管敷设；新建YJV22-0.6/1kV-4*150mm²电缆总长107米，穿管敷设；新建YJV-0.6/1kV-4*185+1*95mm²电缆总长376米，穿管敷设；新建ZRC-YJV22-8/15kV-3*300mm²电缆总长842米，穿管敷设；

(2) 新建 ϕ 200 2.0MPa过河顶管822米，新建 ϕ 100顶管83米；

(3) 新建 ϕ 100加强型MPP电缆保护管357米， ϕ 75加强型MPP电缆保护管38米； ϕ 150加强型MPP电缆保护管340米；3、新建电缆直线井5座，电缆中间头井4座，电缆三通井3座，落地式电表箱基础6座。

拆除部分：

(1) 拆除JKLYJ-10-70架空导线363米，JKLYJ-1.0-95架空导线252米，JKLYJ-1.0-35架空导线64米，拆除12m水泥杆3根，水泥杆基础3座，以及相关的杆上设备、金具、绝缘子等；

(2) 拆除低压导线YJV-0.6/1kV-3*10路径长814m，拆除ZRC-YJV22-8/15kV-3*300mm²电缆412米，拆除电缆转角井1座、中间头井2座，拆除配电箱基础6座。