

(预-封面)

档案号：琼HR-2022-016

海南省工程建设项目 预 算 书

建设项目名称：屯昌县强制隔离戒毒所搬迁配套项目电梯设备采购

编制单位名称：海南华睿联创工程咨询有限公司

编制日期：二〇二二年七月

(预-签署页)

屯昌县强制隔离戒毒所搬迁配套项目电梯设备 采购

预 算 书

预算金额：(小写) 738,000.00元

(大写) 柒拾叁万捌仟元整

编 制 人：

审 核 人：

审 定 人：

法定代表人或其授权人：

屯昌县强制隔离戒毒所搬迁配套项目电梯设备采购 预算编制说明

一、项目概况

- 1、项目名称：屯昌县强制隔离戒毒所搬迁配套项目电梯设备采购
- 2、建设单位：屯昌县强制隔离戒毒所
- 3、建设地点：屯昌县
- 4、项目内容：两台客梯和一台杂物梯的采购及安装

二、编制依据

- 1、设备的数量及技术参数依据委托方提供的相关资料确定；
- 2、根据 GB7588-2003 《电梯制造与安装安全规范》和 GB10058 《电梯技术条件》等规范；
- 3、设备价格以及辅材费，参考市场上广日、通力及日立等品牌价格确定。

项目汇总表

项目名称：屯昌县强制隔离戒毒所搬迁配套项目电梯设备采购

序号	设备名称	内容	金额（万元）	备注
1	电梯	两台客梯和一台杂物梯的采购及安装		
	合计			

序号	电梯名称	层/站/门 (倾角/提升)	台数	单台 设备运输价	单台 安装费	单台 调试报检 验费	单台 小计	合计 (元)
1	客梯	3/3/3	2					
2	杂物梯	3/3/3	1					

3台电梯总价：

备注：

1. 报价需包含附件“技术规格”所列之内容。
2. 安装费需包含吊装费用和搭棚费用及政府部门收取的检验费用。
3. 报价总价需含税。

1. 客梯技术规格表

电梯序号（楼号）及台数		序号 <u> 1 </u> 楼号 <u> </u> 台数 <u> 2 </u>
电梯名称或用途		乘客电梯
主要参数	额定载重（kg）	825
	额定速度（m/s）	1.0
	层/站/门	3/3/3
驱动方式		交流变频调压调速（VVVF）
电源	动力电源：三相五线，AC380V，50Hz，独立地线；照明电源：单相AC220V，50Hz	
电梯井道	井道平面尺寸（宽×深，mm）	1800*2000
	底坑深度（mm）	1600
	顶层高度（mm）	5000
	提升高度（mm）	8100
	井道总高（mm）	14700
机房	机房尺寸（宽×深×高，mm）	/
轿厢尺寸及装饰	轿厢内尺寸（宽×深，mm）	1350*1250
	轿厢净高（mm）	2400
	轿厢装饰	CA744L
	轿顶（或吊顶）装饰	CL743L
	轿厢地板装饰	FL020P
	允许附加最大装饰重量（kg）	0
	轿厢其余装饰要求	无
开门及装饰	开门型式（单、双开门）	单开门
	开门方式（中分双扇、中分四扇、旁开单扇、旁开双扇）	中分双扇
	开门方向（厅外看）及数量	中分 3
	开门尺寸（宽×高，mm）	800*2100
	轿门装饰	发纹不锈钢
	层门装饰（首层）	<u> 1 </u> 层发纹不锈钢
	层门装饰（其余层）	发纹不锈钢
	门套型式及装饰（首层）	<u> 1 </u> 层 发纹不锈钢小门套
层站显示	门套型式及装饰（其余层）	发纹不锈钢小门套
	操纵箱型号	BOP56-SRA11
	召唤箱型号	HBI56-SRA36
	服务楼层	↑1、2~3↓
基站	基站	无
	电梯基本功能	1. 安全接触器触点检测保护；2. 按钮控制；3. 报警按钮；4. 变频器多重保护；5. 层楼位置信号的自动修正；6. 超速保护；7. 超载保护；8. 磁角度自学习功能；9. 到站钟；10. 错相保护；11. 层楼显示器；12. 电梯自救运行；13. 反向时自动消指令；14. 防捣乱功能（7层及以上）；15. 防溜车保护；16. 防门锁短接；17. 防终端越程保护；18. 故障历史记录；19. 故障显示；20. 故障重开门；21. 关门按钮提前关门；22. 换站停靠；23. 火灾应急返回；24. 集选控制；25. 检修操作；26. 井道层楼数据自学习；27. 开门按钮开门；28. 开锁区域外不能开门保护；29. 楼层滚动显示；30. 满载直驶；31. 门受阻保护；32. 内部通话装置/对讲系统；33. 逆向运行保护；34. 起动补偿；35. 欠相保护；36. 欠压保护；37. 停电照明功能；38. 误指令消除；39. 闲时节能；40. 消防信号反馈；41. 永磁同步变频门机；42. 运行超时保护；43. 运行次数计数器；44. 再平层/微动平层（提升高度>60米或提升高+顶层高>70米）；45. 驻停/退出运行；46. 自动门；47. 轿厢意外移动保护。
选配功能		
其余约定	由供方提供刚牛腿、膨胀螺栓	

2. 杂物梯技术规格表

数量	1台		
额定载重	250KG		
额定速度	0.4m/s		
提升高度	8.1m		
层/站/门	3/3/3		
基站	1F		
顶层高度	3.6m		
井道尺寸	宽*深=1500mm*1300mm		
轿厢尺寸	宽*深*高=900mm*1000mm*1200mm		
开门尺寸	宽*高=900mm*1200mm		
井道形式	框架式		
工作方式	地平式		
轿厢形式	单通		
开门方式	手动上下直分门		
控制方式	微机集选		
驱动方式	曳引式		
电 源	三相五线 380V 50HZ 2.2kw		
不 锈 钢 材 质	轿厢	发纹不锈钢	
	轿门	发纹不锈钢	
	厅门	发纹不锈钢	
	门套	发纹不锈钢	
	外召	发纹不锈钢	
楼层高度	底坑：1.0m，1-2F：8.1m，3F：		